MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 1958

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2017.06.08**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Törökbálint**
Mintázott kútoszlop: **6-os**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2017.05.30**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51	**53,5**	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	**4,4**	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7	**6,6**	NIR
Lobbanáspont	°C	min. 55	**58,0**	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m³	820,0-845,0	**836,9**	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	**5,9**	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Gyenis Zoltán István

Digitálisan aláírta: Gyenis Zoltán István
Dátum: 2017.06.12 15:57:18 +02'00'