MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 4383

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2015.11.04**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Csömör**
Mintázott tartály/kútoszlop: **2-es**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2015.10.27**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51	**53,7**	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	**0,9**	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7	**1,8**	NIR
CFPP	°C	max. -5	**-23**	EN 116
Lobbanáspont	°C	min. 55	**62**	EN ISO 2719
Sűrűség	kg/m³	820,0-845,0	**824,7**	EN ISO 12185
Kéntartalom	mg/kg	max. 10,0	**4,8**	EN ISO 20846

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta:
Kállay Csongor
Dátum: 2015.11.10
15:28:29 +01'00'