MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

# Vizsgálati jegyzőkönyv

**Száma: 2280**

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2015.06.04**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Szolnok**
Mintázott tartály/kútoszlop: **6-os**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2015.05.26**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
**AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL**
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

| Jellemzők | Mértékegység | Határérték | Vizsgálati eredmények | Vizsgálati módszer |
|---|---|---|---|---|
| Cetánszám | - | min. 51 | **53,4** | NIR |
| Többgyűrűs aromás | % (m/m) | max. 8 | **5,1** | NIR |
| FAME tartalom | % (V/V) | max. 7 | **6,8** | NIR |
| Lobbanáspont | °C | min. 55 | **66** | EN ISO 2719 |
| Sűrűség | kg/m³ | 820,0-845,0 | **838,6** | EN ISO 12185 |
| Kéntartalom | mg/kg | max. 10,0 | **7,5** | EN ISO 20846 |

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
DN: c=HU, l=Pilisborosjenő, cn=Kállay Csongor, email=cskallay@mertcontrol.com
Dátum: 2015.06.08 11:30:32 +02'00'