MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 1887

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2015.05.08**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Fót**
Mintázott tartály/kútoszlop: **6-os**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2015.04.28**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51	**52,2**	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	**2,5**	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7	**5,8**	NIR
Lobbanáspont	°C	min. 55	**61**	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
DN: c=HU, l=Pilisborosjenő, cn=Kállay Csongor, email=cskallay@mertcontrol.com
Dátum: 2015.05.08 15:04:54 +02'00'