MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 0938

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2016.05.06**
A vizsgált termék megnevezése: **Dízelgázolaj**
A mintavétel helye: **Szolnok**
Mintázott tartály/kútoszlop: **4-es**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2016.04.28**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51	**53,3**	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	**3,3**	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7	**6,8**	NIR
Lobbanáspont	°C	min. 55	**63**	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.
A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta: Kállay Csongor
Dátum: 2016.05.06 14:39:03 +02'00'