MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 1380

A jegyzőkönyv kiállításának kelte: **2016.07.06**
A vizsgált termék megnevezése: **ESZ-98 Motorbenzin**
A mintavétel helye: **Budakalász**
Mintázott kútoszlop: **3-as**
A megbízást adta: **AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám: **11111/2014**
A vizsgálat helye: **MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje: **2016.06.29**
Mintavétel módja: **MSZ EN 14275:2013**

Minőségi követelmények: **MSZ EN 228:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 228) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Kisérleti oktánszám RON		min. 98	**99,3**	NIR
Motoroktán szám MON		min. 88	**88,6**	NIR
Olefin tartalom	% (V/V)	max.18	**7,0**	NIR
Aromás tartalom	% (V/V)	max. 35	**29,3**	NIR
Benzol tartalom	% (V/V)	max. 1	**0,8**	NIR
Etanol	% (V/V)	max. 5	**0,7**	NIR
ETBE	% (V/V)	-	**8,9**	NIR
Bio komponens (etanolban)	% (V/V)	-	**4,9**	Kalkuláció
Végforrpont	°C	max. 210	**189,2**	NIR
Gőznyomás	kPa	45-60	**57,7**	EN 13016-1

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Gyenis Zoltán István

Digitálisan aláírta: Gyenis Zoltán István
Dátum: 2016.07.07 14:48:14 +02'00'