MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 0410

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2016.03.07**
A vizsgált termék megnevezése:	**Dízelgázolaj**
A mintavétel helye:	**Savoya Park**
Mintázott tartály/kútoszlop:	**1-es**
A megbízást adta:	**AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2016.02.24**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51	**51,3**	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	**2,2**	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7	**6,8**	NIR
CFPP	°C	max. -20	**-28**	EN 116
Lobbanáspont	°C	min. 55	**61**	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta:
Kállay Csongor
Dátum: 2016.03.10
12:36:52 +01'00'