MERTCONTROL GROUP

Mertcontrol
www.mertcontrol.com

Vizsgálati jegyzőkönyv

Száma: 5318

A jegyzőkönyv kiállításának kelte:	**2016.01.11**
A vizsgált termék megnevezése:	**Dízelgázolaj**
A mintavétel helye:	**Kecskemét**
Mintázott tartály/kútoszlop:	**1-es**
A megbízást adta:	**AUCHAN Magyarország Kft.**
Megbízási szám:	**11111/2014**
A vizsgálat helye:	**MERTCONTROL Hungary Kft.**
A mintavétel ideje:	**2015.12.30**
Mintavétel módja:	**MSZ EN 14275:2013**
Minőségi követelmények:	**MSZ EN 590:2013**

A vizsgált minta
AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ MAGYARORSZÁGI ELŐÍRÁSOKNAK (MSZ EN 590) MEGFELEL
a vizsgálati paraméterek és módszerek tekintetében.

Jellemzők	Mértékegység	Határérték	Vizsgálati eredmények	Vizsgálati módszer
Cetánszám	-	min. 51	**54,9**	NIR
Többgyűrűs aromás	% (m/m)	max. 8	**3,7**	NIR
FAME tartalom	% (V/V)	max. 7	**6,0**	NIR
CFPP	°C	max. -20	**-30**	EN 116
Lobbanáspont	°C	min. 55	**62**	EN ISO 2719

A fenti eredmények kizárólag a mintavétel helyén és időpontjában mintázott tételre vonatkoznak.

A minták a Mertcontrol Hungary Kft. mintatárában 1 hónapig megőrzésre kerülnek.

Kállay Csongor

Digitálisan aláírta:
Kállay Csongor
Dátum: 2016.01.17
12:46:47 +01'00'